

Протокол №X1-2018-2 (2)
заседания центральной закупочной комиссии
АО «Храми ГЭС I»

13.07.2018г.

Вопрос:

Рассмотрение предложений, представленных компаниями для принятия участия в открытом запросе предложений №X1-2018-2, на закупку работ по капитальному ремонту силового трансформатора №3, для нужд АО «Храми ГЭС I».

Открытый запрос предложений был опубликован в газетах «Алия» и «Резонанс» 25 июня 2018г.

Срок предоставления предложений – 5 июля 2018г.

Рассмотрение предоставленных предложений состоялось 9 июля 2018г.

Повторное рассмотрение предоставленных предложений состоялось 13 июля 2018г.

Члены закупочной комиссии АО «Храми ГЭС I»:

Председатель закупочной комиссии:

Топурия Давид - Исп. обязанности коммерческого директора.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

Угулава Василий - Менеджер ОМТС и ХО;

Члены закупочной комиссии:

Мчедлидзе Елена - Зам. председателя закупочной комиссии/
Финансовый директор;

Габуня Гия - Главный инженер;

Бикошвили Нуну - Бухгалтер;

Цикуришвили Гиоргий - Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности/
Приглашенный эксперт.

Рассмотрев дополнительной информации, предоставленное от ООО «Палада» и акта технической комиссии от 13.07.2018 года, закупочная комиссия АО «Храми ГЭС I» приняла следующее решение:

1. Установить следующую очередность предложений в порядке увеличения предложенных цен (см. Приложение 1):

- АО «Сакенергоремonti» - 56,296.00 лари (без НДС);
- ООО «Палада» - 60,800.00 лари (без НДС);

2. Признать АО «Сакенергоремонти» победителем открытого конкурса №X1-2018-2;
3. Поручить Исполняющему обязанности коммерческого директора АО «Храми ГЭС I» оформить договор на закупку работ по капитальному ремонту силового трансформатора №3 с АО «Сакенергоремонти».


Правдивость принятого решения члены закупочной комиссии заверяют подписями:

Председатель закупочной комиссии



Топурия Давид

Зам. председателя закупочной комиссии




Мchedlishvili Елена

Член комиссии



Габуня Гиа

Член комиссии



Бикошвили Нуну

Приглашенный эксперт



Цикуришвили Гиоргий

Ответственный секретарь
закупочной комиссии



Угулава Василий

Приложение 1

Капитальный ремонт силового трансформатора №3 №X1-2018-2	Ед. Измерени я	Количе ство	Наименование Компании					
			ООО "Палада"		АО "Саженергорремонт"		Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)
			Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)	Стоимость Лари за единицу (без НДС)	Стоимость Лари итого (без НДС)		
Разборка трансформатора, осмотр и ремонт активной части, сборка, заливка маслом, испытания	компл.	1	2,646.00	2,646.00	2,450.00	2,450.00		
Слив масла, разгерметизация тр-ра и подготовка его к заливке маслом, испытания тр-ра	компл.	1	2,646.00	2,646.00	2,450.00	2,450.00		
Демонтаж и монтаж вводов	компл.	3	700.00	2,100.00	648.13	1,944.40		
Разборка вентиляторов и эл. двигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка. Сборка, испытания, балансировка	компл.	8	137.50	1,100.00	127.31	1,018.50		
Отсоединение кабеля, демонтаж маслонасоса, монтаж маслонасоса, подсоединение и фазировка кабеля, опробование	компл.	4	793.75	3,175.00	734.95	2,939.80		
Разборка охладителей, осмотр, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, сборка, испытания	компл.	4	661.50	2,646.00	612.50	2,450.00		
Разборка переключающего устройства ПБВ, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, сборка, регулировка	компл.	1	2,646.00	2,646.00	2,450.00	2,450.00		
Разборка РПН, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка	компл.	1	2,200.00	2,200.00	2,037.00	2,037.00		
Разборка контакторов РПН, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка	компл.	1	2,646.00	2,646.00	2,450.00	2,450.00		
Разборка приводов РГН, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка	компл.	1	2,646.00	2,646.00	2,450.00	2,450.00		
Термосифонные фильтры: Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания	компл.	2	1,323.00	2,646.00	1,225.00	2,450.00		
Разборка расширителя, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры, сборка, испытания	компл.	1	2,646.00	2,646.00	2,450.00	2,450.00		
Разборка радиаторов, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, замена дефектных уплотнений, очистка внутренних поверхностей, обезжиривание, заварка мест течи, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания	компл.	4	661.50	2,646.00	612.50	2,450.00		
Разборка магнитной системы, обезжиривание, покрытие пластин лаком, термосушка, сборка	компл.	1	1,060.00	1,060.00	981.50	981.50		
Очистка выхлопных труб, ремонт диафрагмы, испытания избыточным давлением на герметичность	компл.	1	1,060.00	1,060.00	981.50	981.50		

Расшиновка и ошиновка трансформатора	компл.	1	2,646.00	2,646.00	2,450.00	2,450.00		
Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений	компл.	1	6,300.00	6,300.00	5,833.30	5,833.30		
Сушка трансформатора	компл.	1	5,670.00	5,670.00	5,250.00	5,250.00		
Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла	компл.	20	132.30	2,646.00	122.50	2,450.00		
Осмотр и оценка состояния обмоток	компл.	1	2,646.00	2,646.00	2,450.00	2,450.00		
Измерение сопротивления изоляции обмоток	компл.	1	270.00	270.00	250.00	250.00		
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции	компл.	1	270.00	270.00	250.00	250.00		
Определение отношения C_2/C_{50}	компл.	1	145.00	145.00	134.30	134.30		
Определение отношения $\Delta C/C$	компл.	1	140.00	140.00	129.60	129.60		
Измерение сопротивления обмоток постоянному току	компл.	1	245.00	245.00	226.90	226.90		
Проверка коэффициента трансформации	компл.	1	220.00	220.00	203.80	203.80		
Проверка группы соединения обмоток	компл.	1	290.00	290.00	268.50	268.50		
Измерение тока с потерь холостого хода	компл.	1	300.00	300.00	277.80	277.80		
Осмотр и оценка состояния изоляции вводов	компл.	1	140.00	140.00	129.60	129.60		
Измерение сопротивления изоляции вводов	компл.	1	145.00	145.00	134.30	134.30		
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь вводов	компл.	1	142.00	142.00	131.50	131.50		
Хроматографический анализ трансформаторного масла	компл.	1	815.00	815.00	754.60	754.60		
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь масла	компл.	1	140.00	140.00	129.60	129.60		
Определение количества растворенной воды в масле	компл.	1	57.00	57.00	52.80	52.80		
Определение содержания механических примесей	компл.	1	40.00	40.00	37.00	37.00		
Определение прозрачности масла	компл.	1	87.00	87.00	80.60	80.60		
Определение кислотного числа	компл.	1	82.00	82.00	75.90	75.90		

Определение водорастворяемых кислот и щелочей	компл.	1	115.00	115.00	106.50	106.50		
Определение температуры вспышки масла	компл.	1	140.00	140.00	129.60	129.60		
Определение электрической прочности масла	компл.	1	100.00	100.00	92.30	92.30		
Замена силикагеля в трансформаторных капсулах	кг.	500	5.00	2,500.00	4.63	2,314.80		
Срок исполнения работ			120 дней		30 дней			
Аванс			30%		После поставки			
Общая стоимость предложения Лари (без НДС)			60,800.00		56,296.00			

Точность заполненной информации заверено членами Закупочной комиссии:


Председатель Закупочной комиссии:

Топурия Давид – Исполняющий обязанности коммерческого директора



Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

Мчедлидзе Елена – Финансовый директор




Габуния Гиа – Главный инженер

Бикошвили Нуну – Бухгалтер



Приглашенный эксперт:

Цикуришвили Георгий – Временно исполняющий обязанности Советника Генерального директора по экономической безопасности



Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

Угулава Василий – Менеджер ОМТС и ХО

